

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

PRÜFZEUGNIS
TEST CERTIFICATE**Nr. 120004980.03****no. 120004980.03**

(Version 01)

(version 01)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished by the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that

die Bauprodukte
the building hardware

mechatronische Beschläge, Serie „Digitales Smart Handle“,
in der Ausführung „E1“

*mechatronic door furnitures,
of the series "Digital Smart Handle"
of the type "E1"*

des Herstellers
of the manufacturer

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Deutschland / Germany

mit den wesentlichen Anforderungen der
comply with the essential requirements of

DIN 18257: 2015-06 „Schutzbeschläge“;
Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung

*DIN 18257: 2015-06 „Security plates“,
Definitions, measurements, requirements, marking*

übereinstimmen und die Anforderungen der Klasse **ES1** erfüllen.


They comply with the special requirements of ES1.

Sie dürfen als
gekennzeichnet werden
It can be marked as

Schutzbeschlag DIN 18257 – ES1 – L

Dortmund, 04.01.2018

Im Auftrag / *By Order*


M. Schemann
Sachbearbeiter / *Clerk*



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120004980.01

This test certificate comprises of 1 page.

This certificate is based on the test report no. 120004980.01.

This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.

Notified Body Nr. 0432
Anerkannte PÜZ Stelle: NRW02

