

PRÜFZEUGNIS

DIN 18252:2018-05

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 8-12/20 01

Der Firma

We confirm, that the company

SimonsVoss Technologies GmbH

Münchner Str. 16

D-85774 Unterföhring

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN 18252

has met the requirements of DIN 18252

für das Produkt

for the product

Digital Cylinder AX

mit den Artikelnummern

with the item numbers

*Z5.EU.*AP* (Antipaniczylinder/ antipanic cylinder)

Z5.EU. (Standardzylinder/ standard cylinder)

in der Ausführung

in the version

Knaufzylinder/ Knob-type cylinder

FZG (Position 5 in der Klassifizierung)

Schließzylinder mit Gefahrenfunktion/

FZG (Position 5 in the classification)

locking cylinder with emergency feature

erfüllt hat.

Der Profilzylinder ist wie folgt zu kennzeichnen:/ The profile cylinder has to be marked as follows:

Variante/ Variants	Typ/ Type	Verschluss-sicherheit/ Key related security	Angriffswiderstand/ Attack resistance	Panikfunktion/ Panic function
E	E	6	D	R1* / FZG**

Stelle/ Digit 5: * R1 – nur/ only *Z5.EU.*AP* (Antipaniczylinder/ antipanic cylinder)

** FZG – nur/ only *Z5.EU.* (Standardzylinder/ standard cylinder)

Gemäß DIN EN 15684:2013-01 ergibt sich der Klassifikationsschlüssel wie folgt:

According to DIN EN 15684:2013-01 the classification key is as follows:

Gebrauchs- klasse Category of use	Dauer- haftigkeit Durability	Feuer-/ Rauch- widerstand Fire/smoke resistance	Umweltbe- ständigkeit Environmental resistance	Mechanische Verschluss- sicherheit Mechanical key related security	Elektronische Verschluss- sicherheit Electronic key related security	System- management System management	Angriffs- widerstand Attack resistance
1	6	B	4	A	F	3	2

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 8-12/20 und 49-1/20 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite und ersetzt das Prüfzeugnis 8-12/20 vom 22.10.2020./

This certificate is based on the evaluation of test report no. 8-12/20 and 49-1/20 by PIV. The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed. This test certificate has a total of 1 page and replaces the test certificate 8-12/20 from 22.10.2020.

D-42551 Velbert, 18. August 2026

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/

State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management



G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
 Grad. Engineer (UAS)
 Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.